


Deckblatt

Rauchwärmeabzugsanlage

c			Datum	03.03.2013		AMEV Planen und Bauen Planen, Bauausführung und Inbetriebnahme von betriebstechnischen Anlagen	Projekt: AMEV Beispiel: Adressierungsschlüssel	Gewerk: Raumluftechnik	Schaltschrank:	=
b			Ersteller					+		
a			Geprüft					Anlage: Rauchwärmeabzugsanlage	Zeichnungsnummer:	Seite 1/ 4
Änderungen		Datum	Name	Norm	Ersatz für:	Dateiname: TOC.Dwg	Geschoss: 3. Obergeschoss			Zähler: 1


Gebäudeautomation
VDI 3814-1: 2009-11
GA-Funktionsliste

- 1) Dauerbefehl: z.B. 0,1,1=2 BA
Impulsbefehl: z.B. 0,1,1=3 BA
Stellbefehl: z.B. Zu-0-Auf=2 BA
Pulsweitenmod.=1 BA
- 2) aktiv oder passiv


- 3) Nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte von Fremdsystemen für interoperable Funktionen
- 4) Pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen, b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen
- 5) Pro Ausgangs-Benutzeradresse

- 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
- 7) Pro Eingangs-Benutzeradresse
- 8) z.B. Gerätestatus, Zeitschalttafel, Sicherheitspkt., Regler, Datei (Dln EN ISO 16484-5)
- 9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)

[illegible]



S01	M01	F01
2199203_RLT_RWA01_	2199203_RLT_RWA01_	2199203_RLT_RWA01_
VRA02_S01_REP01	VRA02_M01_DOUT.101	VRA02_F01_ST01
	2199203_RLT_RWA01_	
	VRA02_M01_DIN.401	
	2199203_RLT_RWA01_	
	VRA02_M01_DIN.901	

a			Datum	03.03.2013	 AMEV Planen und Bauen Planen, Bauausführung und Inbetriebnahme von betriebstechnischen Anlagen	Projekt:	Gewerk:	Schaltschrank:	= 2199203_RLT_RWA01_	
b			Ersteller			AMEV	Raumluftechnik		+	
a			Geprüft			Beispiel: Adressierungsschlüssel	Anlage:	Zeichnungsnummer:	Seite 3/ 4	
Änderungen	Datum	Name	Norm	DIN EN ISO 16484-3	Ersatz für:	Dateiname: 01030083	Rauchwärmeabzugsanlage	1	Zähler: 3	

Gebäudeautomation
VDI 3814-1: 2009-11
GA-Funktionsliste

- 6) Stellausgabe: z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
- 7) Pro Eingangs-Benutzeradresse
- 8) z.B. Gerätestatus, Zeitschalttafel, Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)
- 9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamem (shared) Datenpunkten die Funktionen im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs)

[illegible]